

KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2021/803

§ 13 Utvidgning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, Holma

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Fastställa utökning av verksamhetsområdet för vatten och spillvatten med området Holma, enligt bilagd fastighetsförteckning och karta.

Ärendebeskrivning

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska kommunen bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänster behöver ordnas. De aktuella vattentjänsterna är tillhandahållande av vatten samt bortledning av dagvatten gata, dagvatten fastighet och spillvatten. Det kan finnas behov av olika vattentjänster inom olika geografiska områden vilket gör att verksamhetsområdet för respektive vattentjänst kan se olika ut.

Förslag om utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten med området Holma Beslutsunderlag ses i bilagor 1 och 2

Mittskåne Vatten har i enlighet med beslutad VA-utbyggnadsplan, arbetat för att ansluta särskilda områden som inte varit anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Holma ligger i angränsning till norra delen av Höör tätort utgörs av totalt ca 25 fastigheter. Dessa bedöms vara i behov av kommunalt vatten och avlopp enligt § 6 vattentjänstlagen och därmed är kommunen skyldig att tillgodose detta behov.

Gränsdragningen av föreslaget utbyggnadsområde har gjorts efter kartanalys och platsbesök. En del av kartanalysen som grundar sig på GIS-underlag från Länsstyrelsen visar risker beträffande små avlopp. Den visar tydligt att det finns en mycket stor risk för enskilda vattentäkter inom området.

Miljöskyddsbedömning

Avrinning sker via Kolljungabäcken/ Höörsån till Ringsjön. Området ligger till stora delar på genomsläppliga isälvsediment. Miljöbelastningen måste med hänsyn till antalet fastigheter därför bedömas som stor.

Hälsoskyddsbedömning

Fastigheterna i området har egna vattentäkter. Området är kuperat vilket gör att enskilda avloppsanordningar är svåra att placera eftersom risk för förorening av intilliggande vattentäkter är mycket stor. Sandig och kullrig morän samt isälvsediment är genomsläppliga material där förekomsten av stenar kan bidra till hög infiltrationshastighet vilken är en risk avseende hälsoskydd då uppehållstiden blir för kort för att smittoämnen i avloppsvattnet ska hinna reduceras innan avloppsvattnet når grundvattnet.

Sammantaget gör detta att bedömningen görs att det finns ett behov av allmänna

KOMMUNSTYRELSEN

vattentjänster.

Beslutsunderlag

1. Nämnden för VA och Räddningstjänst 2021-10-04.pdf
2. Tjänsteskrivelse (3)holma.pdf
3. Förslag till verksamhetsområde Holma.pdf, *Fastighetsförteckning - förslag om utökning av verksamhetsområde – Höors kommun*
4. Nytt Verksamhetsområde Holma A3.pdf, *Karta - Förslag till förändrat verksamhetsområde (Holma) - Höors kommun*
5. holma-infobrev-1.pdf - *Informationsbrev från Mittskåne Vatten*
6. Lilla Holma enskilda avloppsanläggningar.pdf - *Rapport över tillståndet för enskilda avloppsanläggningar i Lilla Holma*
7. VA-plan del 2 - VA-utbyggnadsplan.docx.pdf
8. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2021-11-09 (2021-11-09 KSAU §273).doc.pdf
9. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2021-12-14 (2021-12-14 KSAU §317).doc.pdf
10. Tillstånds- och tillsynsnämnden 2021-12-08 TTN §142.pdf
11. BL-2021-326 1 Ansökan sign1.pdf
12. BL-2021-326 14 FORB förslag till beslut.pdf
13. BL-2021-326 15 nvp2013 s60.pdf
14. BL-2021-326 14 orient.pdf
15. BL-2021-326 15 op nvp.pdf
- 16 BL-2021-326 15 orto2020.pdf
17. BL-2021-326 15 topografi.pdf
18. BL-2021-326 2 Holma 1.57.pdf