

VA-GIS NÄMNDEN

Dnr VA-GIS 2018/215

§ 26 Investeringsplan Ormanäs reningsverk

Beslut

VA/GIS-nämnden beslutar att godkänna investeringsplan för Ormanäs reningsverk, Höors kommun och skickar vidare till Kommunstyrelsen i Höors kommun för kännedom.

Ärendebeskrivning

Utredningschef Katja Hofgren föredrar ärendet.

Ormanäs Reningsverk byggdes 1977. Under årens lopp har reningsverket byggts ut i etapper men det har inte moderniserats i sin helhet sedan det byggdes.

Det finns planer på att ansluta ytterligare 1100 personekvivalenter till Ormanäs reningsverk. En analys av inkommande dygnsflöden till reningsverket visar att det blir svårt att ta emot nya abonnenter i den omfattning som planeras. Dessutom är det inte säkerställt att reningsverket i sådana fall klarar sina utsläppsvillkor.

Sammantaget medför ovanstående förutsättningar att Ormanäs reningsverk behöver moderniseras och ses över. Två oberoende konsultfirmor har tagit fram varsitt förslag på hur reningsverket kan moderniseras. Rapporterna för de båda arbetena finns som bilagor till detta ärende. Båda alternativen innebär investeringar i samma storleksordning. Rapport 1 – Uppdrag Ormanäs reningsverk med tillhörande PM benämns som alternativ 1. Denna är framtagen av Vattenprojekt AB och Treatcon AB. Rapport 2 – Förstudie och förslag till investeringsplan för Ormanäs reningsverk och tillhörande bilagor benämns som alternativ 2. Denna är framtagen av Din projektbyrå AB.

Tjänsteskrivelsen innehåller förtydligande tabeller.

Överläggning

Utredningschef Katja Hofgren visar en Power Point vid sittande bord som biläggs beslutsunderlaget i efterhand.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Rapport 2 - Förstudie och förslag till investeringsplan, Ormanäs.docx
3. Rapport 2 - Bilaga 1 - Analys Ormanäs 2012-2015 WSP.pdf
4. Investeringsplan Ormanäs.pdf